



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ"

Изх. №

София, 07.03.2018 год.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по обявена от Министерство на външните работи (МВнР) съгласно чл. 178 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) обществена поръчка с предмет „Доставка на климатици за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)“, по две обособени позиции, на основание чл. 33 от ЗОП, ви представям следните разяснения:

Въпрос:

«В таблицата описание/минимални изисквания на климатиците са посочени следните параметри:

Климатизатор	9 Btu	2.5kW
Климатизатор	12 Btu	4kW
Климатизатор	18 Btu	5-6kW
Климатизатор	22 Btu	6-7kW
Климатизатор	24 Btu	8-9kW

Посочените мощности са в режим на отопление или режим на охлаждане?
Всички инверторни климатици имат диапазон на охлаждане и отопление.
Коя граница да ползваме?"

Отговор:

Посочените в техническата спецификация мощности са осреднени в режим на отопление.

Заличено на основание
чл.2 от ЗЗЛД

МАЯ АНДО
ДИРЕКТОР
упълномощ

съгласно заповед № 24-00-000/09.2017 г.
на министъра на външните работи